consulenze ambientali®

Spett.: **COGEIDE S.P.A. - (AP) - CANONICA D'ADDA**
S.S. CREMASCA, 591
24050 MOZZANICA (BG)

Rapporto di Prova N. 2045 - 2013 del 28/03/2013

Prelievo eseguito da: Vegini Laura - CA PO 9 00 (2007) Rev. 4 **Data di prelievo:** 18/03/13
Data ricevimento: 18/03/13 **Data inizio prova:** 18/03/13 **Data termine prova:** 27/03/13
Descrizione Campione: 016049B618R01 Distretto unico - Centro - rete Punto prelievo Via Trento n. 3 Canonica D' Adda

Prova	UM	Valore	Inc.	Limite		Metodica
pH	Unità pH	**7,78**	± 0,05	[6,5; 9,5]	(1)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore*		**Accettabile**				CA PO 6 33 2006 Rev. 0
Odore*		**Accettabile**				CA PO 6 64 2006 Rev. 1
Sapore*		**Accettabile**				CA PO 6 68 2006 Rev. 1
Torbidità*		**Accettabile**				CA PO 6 69 2006 Rev. 0
Conducibilità*	µS/cm	**356**	± 27	Max 2500	(1)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Cloro attivo libero	mg/L	**< 0,05**				APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Ammoniaca (come NH4)	mg/L	**< 0,1**		Max 0,5	(1)	APAT CNR IRSA 4030B Man 29 2003
Nitriti	mg/L	**< 0,07**		Max 0,5	(1)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
Nitrati	mg/L	**6,1**	± 1,5	Max 50	(1)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruri	mg/L	**13**	± 3	Max 250	(1)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosfati*	mg/L	**< 0,2**				APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	mg/L	**22**	± 5	Max 250	(1)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Conta batteri coliformi	UFC/100 mL	**0**		Max 0	(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002
Conta Escherichia coli	UFC/100 mL	**0**		Max 0	(1)	UNI EN ISO 9308-1:2002

COPIA

Consulenze Ambientali S.P.A. www.consamb.it - info@consamb.it
Sede e laboratorio:
Via Aldo Moro 1
24020 Scanzorosciate (Bg)
Tel. 035 6594411 - Fax 035 6594450
Filiale:
Via Beatrice d'Este, 16
20017 Rho (MI)
Registro Imprese Bergamo,
Cod. Fisc. e P.Iva 01703480168
Cap. Soc. €258.000,00 i.v.
R.E.A. 229808

ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0040

consulenze ambientali®

Committente: COGEIDE S.P.A. - (AP) - CANONICA D'ADDA

Rapporto di Prova N. 2045 - 2013 del 28/03/2013

(1) D.Lgs. 31 del 02.02.2001 - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001

Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Acqua conforme ai limiti secondo D.Lgs 02/02/2001 n° 31, successive modifiche secondo D.Lgs 02/02/2002 n° 27 e Circ. Reg. Lombardia 16/03/2004 n° 15 (Linee guida per l'applicazione del D.Lgs n° 31) - Acque destinate al consumo umano.

Note:

Il rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il campione viene conservato in laboratorio per 10 gg dopo la data di stampa. L'incertezza di misura, espressa come incertezza estesa, è stata ottenuta con fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di confidenza di circa il 95%. UM=Unità di Misura; Inc.=Incertezza estesa; (#)=Prova subappaltata; A=Assente, P=Presente. Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di Consulenze Ambientali SpA.

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate da ACCREDIA

Responsabile Settore Microbiologia

Dr. Sabrina Peruzzi

Responsabile di Laboratorio

Dr. Raffaella Gibellini

COPIA

Consulenze Ambientali S.P.A. www.consamb.it - info@consamb.it

Sede e laboratorio:
Via Aldo Moro 1
24020 Scanzorosciate (Bg)
Tel. 035 6594411 - Fax 035 6594450

Filiale:
Via Beatrice d'Este, 16
20017 Rho (MI)

Registro Imprese Bergamo,
Cod. Fisc. e P.Iva 01703480168
Cap. Soc. €258.000,00 i.v.
R.E.A. 229808

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0040