



consulenze ambientali®

**Spett.: COGEIDE S.P.A. - (AP) - TREVIGLIO**  
**S.S. CREMASCA, 591**  
**24050 MOZZANICA (BG)**

## Rapporto di Prova N. 10304 - 2019 del 12/11/2019

**Prelievo eseguito da:** Poloni G.- Tecnico C.A.- CA PO 9 00 (2019) Rev. 9\* - Controllo I **Data di prelievo:** 28/10/19  
**Data ricevimento:** 28/10/19 **Data inizio prova:** 28/10/19 **Data termine prova:** 11/11/19  
**Descrizione Campione:** 016219L400R01 Distretto 1 - Cerreto - acqua rete Punto prelievo Via C. Cerreto Treviglio

| Prova                                                | UM         | Valore             | Inc.   | Limite     | Metodica                            |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|------------|-------------------------------------|
| pH                                                   | Unità pH   | <b>7,48</b>        | ± 0,07 | [6,5; 9,5] | (1) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003  |
| Colore*                                              |            | <b>0</b>           |        | Max 0      | (1) CA PO 6 33 2017 Rev. 1          |
| Odore*                                               |            | <b>Accettabile</b> |        |            | CA PO 6 64 2006 Rev. 1              |
| Sapore*                                              |            | <b>Accettabile</b> |        |            | CA PO 6 68 2006 Rev. 1              |
| Torbidità*                                           | NTU        | <b>0,31</b>        | ± 0,10 | Max 10     | (92) UNI EN ISO 7027-1:2016         |
| Cloro attivo libero                                  | mg/L       | <b>&lt; 0,05</b>   |        | Max 0,2    | (95) APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 |
| Bicarbonati (come HCO <sub>3</sub> )*                | mg/L       | <b>317</b>         | ± 41   |            | APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003     |
| Conducibilità                                        | µS/cm      | <b>522</b>         | ± 104  | Max 2500   | (1) APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003  |
| Residuo fisso a 180°C*                               | mg/L       | <b>374</b>         | ± 28   | Max 1500   | (1) Rodier Ed. 9 (2009)             |
| Ammoniaca (come NH <sub>4</sub> )                    | mg/L       | <b>&lt; 0,1</b>    |        | Max 0,5    | (1) APAT CNR IRSA 4030B Man 29 2003 |
| Nitriti                                              | mg/L       | <b>&lt; 0,07</b>   |        | Max 0,5    | (1) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003  |
| Nitrati                                              | mg/L       | <b>23,0</b>        | ± 5,3  | Max 50     | (1) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003  |
| Fluoruri                                             | mg/L       | <b>&lt; 0,2</b>    |        | Max 1,5    | (1) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003  |
| Cloruri                                              | mg/L       | <b>11</b>          | ± 3    | Max 250    | (1) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003  |
| Solfati                                              | mg/L       | <b>38</b>          | ± 9    | Max 250    | (1) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003  |
| Durezza totale (da calcolo)                          | °F         | <b>34</b>          | ± 6    |            | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003      |
| Calcio                                               | mg/L       | <b>95</b>          | ± 22   |            | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003      |
| Magnesio                                             | mg/L       | <b>24</b>          | ± 6    |            | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003      |
| Sodio                                                | mg/L       | <b>7</b>           | ± 2    |            | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003      |
| Potassio                                             | mg/L       | <b>&lt; 1</b>      |        |            | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003      |
| Fosforo totale (come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | µg/L       | <b>&lt; 100</b>    |        |            | APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003    |
| Arsenico                                             | µg/L       | <b>&lt; 0,5</b>    |        | Max 10     | (1) EPA 6020B 2014                  |
| Cromo                                                | µg/L       | <b>1,6</b>         | ± 0,7  | Max 50     | (1) EPA 6020B 2014                  |
| Manganese                                            | µg/L       | <b>&lt; 5,0</b>    |        | Max 50     | (1) EPA 6020B 2014                  |
| Conta batteri coliformi                              | UFC/100 mL | <b>0</b>           |        | Max 0      | (1) UNI EN ISO 9308-1:2017          |
| Conta Escherichia coli                               | UFC/100 mL | <b>0</b>           |        | Max 0      | (1) UNI EN ISO 9308-1:2017          |

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Pagina 1 di 2

**Consulenze Ambientali S.P.A.**

[www.consamb.it](http://www.consamb.it) - [info@consamb.it](mailto:info@consamb.it)

Sede e laboratorio:  
 Via Aldo Moro 1  
 24020 Scanzorosciate (Bg)  
 Tel. 035 6594411 - Fax 035 6594450

Filiale:  
 Via Beatrice d'Este, 16  
 20017 Rho (MI)

Registro Imprese Bergamo,  
 Cod. Fisc. e P.Iva 01703480168  
 Cap. Soc. € 258.000,00 i.v.  
 R.E.A. 229808



LAB N° 0040



Committente: COGEIDE S.P.A. - (AP) - TREVIGLIO

## Rapporto di Prova N. 10304 - 2019 del 12/11/2019

- (1) D.Lgs. 31 del 02.02.2001 - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001  
(92) Valore accettabile secondo procedura interna del laboratorio  
(95) D.Lgs. 31 del 02.02.2001 - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001 - valore consigliato

### Pareri ed interpretazioni - non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Acqua conforme ai limiti secondo D.Lgs 02/02/2001 n° 31, successive modifiche secondo D.Lgs 02/02/2002 n° 27 e Circ. Reg. Lombardia 16/03/2004 n° 15 (Linee guida per l'applicazione del D.Lgs n° 31) - Acque destinate al consumo umano.

#### Note:

Il rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il campione viene conservato in laboratorio per 10 gg dopo la data di stampa. L'incertezza di misura, espressa come incertezza estesa, è stata ottenuta con fattore di copertura  $K=2$ , corrispondente ad un intervallo di fiducia di circa il 95%. UM=Unità di Misura; Inc.=Incertezza estesa; (#)=Prova subappaltata; A=Assente, P=Presente; per il parametro Colore 0 = Conforme - 1= Non conforme. Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di Consulenze Ambientali SpA. Sui Rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo si precisa che il numero di iscrizione al Registro Regione Lombardia è 030016301001. Eventuali prove microbiologiche presenti sul Rapporto di prova sono eseguite in piastra singola in conformità alla ISO 7218, se eseguite su più diluizioni. Se alla voce "Campionamento eseguito da" compare la dicitura Tecnico/i C.A. si intende Tecnico/i Consulenze Ambientali SpA. CA PO = Procedura interna del laboratorio Consulenze Ambientali SpA. Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile perché al di sotto del limite di quantificazione del laboratorio. In merito alle sommatorie: i valori singoli che non raggiungono il limite di quantificazione non sono stati considerati; le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound (tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero). Per la prova "Cianuri totali" metodo M.U. 2251:2008, il risultato è stato corretto per il fattore di recupero.

\* = Prova non accreditata da ACCREDIA

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate da ACCREDIA

#### Responsabile Settore Microbiologia

Dr. Sabrina Peruzzi  
Biologo  
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale  
Iscrizione N° 045895

#### Responsabile di Laboratorio

Dr. Raffaella Gibellini  
Chimico  
Ordine dei Chimici Provincia di Bergamo  
Iscrizione n° 164