consulenze ambientali

Spett.
COGEIDE S.P.A. - (AP) - TREVIGLIO
S.S. CREMASCA, 591
24050 MOZZANICA (BG)

Rapporto di prova n°: **20LA00692 del 10/02/2020**

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **Acque potabili**
Descrizione: **RE016219XUR107 - Acqua rete - Viale Piave n° 22 - Treviglio**
Data accettazione: **27/01/2020** Data inizio analisi: **27/01/2020** Data fine analisi: **03/02/2020**
Temperatura al ricevimento: **6 °C**

Dati relativi al campionamento

Data: **27/01/2020**
Campionamento a cura di: **Poloni G. - Tecnico Consulenze Ambientali SpA**
Procedura: * **CA PO 9 00 (2019) Rev. 9**
Note al campionamento: **Controllo GRUPPO A**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
pH *APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003*	Unità pH	**7,55**	± 0,07	[6,5 ; 9,5]	[2]
Conducibilità *APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003*	µS/cm	**441**	± 88	2500	[2]
* Colore *CA PO 6 33 2017 Rev.1*		**Accettabile**		Non accettabile	[2]
* Sapore *CA PO 6 68 2006 Rev.1*		**Accettabile**		Non accettabile	[2]
* Odore *CA PO 6 64 2006 Rev.1*		**Accettabile**		Non accettabile	[2]
* Torbidità *UNI EN ISO 7027-1:2006*	NTU	**0,17**	± 0,05	10	[3]
Cloro attivo libero *APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003*	mg/L	**< 0,05**		0,2	[2]
Nitrati (come NO_3) *APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003*	mg/L	**15,1**	± 3,2	50	[1]
Cromo totale *EPA 6020B 2014*	µg/L	**2,0**	± 0,9	50	[1]
Conta Escherichia coli *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100 mL	**0**		0	[1]

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Consulenze Ambientali S.P.A. www.consamb.it - info@consamb.it
Sede e laboratorio: Via Aldo Moro 1, 24020 Scanzorosciate (Bg), Tel. 035 6594411 - Fax 035 6594450
Filiale: Via Beatrice d'Este, 16, 20017 Rho (MI)
Registro Imprese Bergamo, Cod. Fisc. e P.Iva 01703480168, Cap. Soc. € 258.000,00 i.v., R.E.A. 229808

ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0040 L

segue Rapporto di prova n°: **20LA00692 del 10/02/2020**

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Incertezza	Limiti	
Conta batteri coliformi *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100 mL	**0**		0	[2]
Conta microbica a 22°C *UNI EN ISO 6222:2001*	UFC/mL	**0**			

Limiti:

[1]: D.Lgs. 31 del 02.02.2001 - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001

[2]: D.Lgs. 31 del 02.02.2001 Parte C - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001

[3]: Valore accettabile secondo procedura interna del laboratorio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI REQUISITI E/O SPECIFICHE

Il campione è CONFORME al limite D.Lgs. 31 del 02.02.2001 - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001 e D.Lgs. 31 del 02.02.2001 Parte C - SO alla G.U. n. 52 del 03.03.2001 e Valore accettabile secondo procedura interna del laboratorio.

Nella valutazione della conformità dei risultati rispetto ai valori limite non si tiene conto dell'incertezza di misura (confronto diretto del risultato con il valore limite).

(*): Prova/Campionamento non accreditata/o da ACCREDIA

Legenda:
U.M.=Unità di Misura;

CA PO = Procedura interna del laboratorio Consulenze Ambientali SpA.

Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato non è quantificabile perche al di sotto del proprio limite di quantificazione

Le prove microbiologiche presenti sul Rapporto di prova sono eseguite in piastra singola in conformità alla ISO 7218, se eseguite su più diluizioni.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa nella stessa unità di misura del risultato della prova ed è stata calcolata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

I risultati riportati nel seguente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del laboratorio.
Il campione viene conservato in laboratorio per 10 gg dopo la data di stampa del rapporto di prova.
Eventuali informazioni inerenti il campionamento, non riportate nel presente rapporto, sono presenti nel verbale di prelievo qualora esso sia effettuato da un tecnico di Consulenze Ambientali SpA.
Sui Rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell'autocontrollo si precisa che il numero di iscrizione al Registro Regione Lombardia è 030016301001.

Responsabile Settore Microbiologia

Dr. Peruzzi Sabrina

Biologo
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
Iscrizione n° 045895 SEZ. A

Responsabile di Laboratorio

Dott. Chim. Gibellini Raffaella

Ordine dei Chimici e Fisici Provincia di Bergamo
Iscrizione n° 164 A

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Consulenze Ambientali S.P.A. www.consamb.it - info@consamb.it
Sede e laboratorio:
Via Aldo Moro 1
24020 Scanzorosciate (Bg)
Tel. 035 6594411 - Fax 035 6594450
Filiale:
Via Beatrice d'Este, 16
20017 Rho (MI)
Registro Imprese Bergamo,
Cod. Fisc. e P.Iva 01703480168
Cap. Soc. € 258.000,00 i.v.
R.E.A. 229808

ilac-MRA
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0040 L